

ISI / NEM TAKİP FORMU

Doküman Kodu

FRB.İ.Y.FR.05

Yayın Tarihi

18.10.2016

Revizyon Numarası

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa Numarası

1/1

AY/YIL				BÖLÜM			
	SABAH			AKŞAM			TEKNİK SERVİS BİLGİLENDİRİLDİ. (Uygunsuzluk Durumunda Doldurulacak)
GÜN	ISI	NEM	KONTROLÜ YAPAN	ISI	NEM	KONTROLÜ YAPAN	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

- Ameliyathaneler İçin Uygun Isı 20° - 23° Uygun Nem Oranı; %30 - %60 Arasında Olmalıdır.
- Yoğun Bakımlar İçin Uygun Isı 22° - 28°, Uygun Nem Oranı; %30 - %60 Arasında Olmalıdır.
- Yenidoğan Yoğun Bakım İçin Uygun Isı 22° - 28°, Uygun Nem Oranı; %30 - %60 Arasında Olmalıdır.
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İçin Uygun Isı 18° - 22°, Uygun Nem Oranı %35 - %60 Arasında Olmalıdır.
- Diğer Birimlerde (Eczane, Laboratuvar, Depo, Arşiv vb.) Uygun Isı 18° - 26°; Uygun Nem Oranı %30 - %60 Arasında Olmalıdır.